



RERO10TA01-00267723

**Client:** IZVOR DE LUMINA SRL  
**Localitatea:** BUCURESTI  
**Strada:** POPA PETRE, nr. 5 ( SECTOR 2 ), bloc  
CORP2, apart. 522  
**Judet:** Bucuresti, cod postal 020801

**SC CEZ Distributie SA**  
**<<societate administrata in sistem dualist>>**  
**COER CRAIOVA**  
**Nr. 060009120165/ 26.02.2013**

Prezentul aviz are anexate 002  
planuri de situatie vizate de COER CRAIOVA

**Stimate client,**

Referitor la cererea aviz amplasament , inregistrata cu nr. 060009120165 /19.02.2013 pentru :  
Obiectivul : CENTRALA FOTOVOLTAICA  
situat in localitatea : GOIESTI, str. GOIESTI, nr.: T18(P2/3 LOT1), bl. , sc. , et. , ap. , jud. Dolj, cod postal 207310.

In urma analizei **documentatiei /studiului de solutie** privind eliberarea amplasamentului (avizat in CTE a SC CEZ Distributie SA cu aviz nr. /) SC CEZ Distributie SA prin Centrul Operational Extindere Retea COER Craiova este **de acord** cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si se emite :

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL**  
**nr. 2600004599 / 26.02.2013**

Cu urmatoarele precizari :

1. In zona **exista** retea electrica de distributie de medie / joasa tensiune monofazata / trifazata.
2. Reteaua electrica de distributie din zona se afla la 500,0 m fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
3. Reteaua electrica de distributie din zona este de tip: retea aeriana/subterana mt/jt/IT: LEA 400 KV TINTARENI - SLATINA SIBIU 500 M, LEA 20 KV MOFLESTI - MELINESTI 4 KM, LEA 110 KV ALMAJ - MELINESTI 4 KM, , post trafo IT/mt/jt: , conductor/cablu jt: .
4. Instalatiile electrice ale SC CEZ Distributie SA existente in zona se afla amplasate fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament la distante minime impuse de normativele in vigoare si anume:  
fata de retea de IT : 18,5 m;  
fata de retea de mt : 12,0 m;  
fata de retea de jt : 1,0 m;  
fata de postul trafo : 20,0 m.

Pentru zonele fara retele electrice de distributie, in vederea emiterii autorizatiei de construire, se vor avea in vedere prevederile din HGR nr. 525 /1996 republicata in 2002 pentru aprobarea „Regulamentului General de Urbanism”, iar pentru realizarea/extinderea retelelor electrice se vor avea in vedere prevederile HGR nr. 90/2008 pentru aprobarea „Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public”.

Conform Anexei 2, art. 4 si 5 din HGR 90/2008 in zonele in care nu exista retea electrica de interes public „realizarea retelei este finantata, de regula, de catre autoritatile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat /din alte fonduri legal constituite sau in regimul tarifului de racordare, de unul din viitorii consumatori, individual sau ca imputernicit legal al unui grup de consumatori.

Aviz de amplasament favorabil

Consumatorul sau grupul de consumatori care suporta costul rețelei în condițiile prevăzute vor primi compensație banescă de la ceilalți consumatori care se vor racorda la rețeaua realizată, în momentul racordării acestora conform prevederilor art. 26, alin. (7) din HGR 90/2008.

Prin contractul de deviere/mutare nr.0000000000 / v-ati angajat pentru executia lucrarilor prin care se vor pastra distantele minime fata de obiectivul pe care-l construiti .

**5. Executia lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de catre operatorul de retea prin contractarea acestor lucrari cu un constructor atestat ANRE, numai dupa intocmirea si avizarea in CTE a SC CEZ Distributie SA, a PT+CS, de catre un proiectant atestat.**

**6. Instalatiile de distributie administrate de SC CEZ Distributie SA au fost trasate orientativ pe planul de situatie anexat (2 exemplare), vizat spre neschimbare.**

Culoarul de siguranta al instalatiilor aflate in apropierea obiectivului, sunt in conformitate cu Ordinul ANRE nr 49/2007.

Noile trasee ale instalatiilor electrice care se reamplaseaza sunt cele de pe planurile studiului avizat in comisia CTE a SC CEZ Distributie SA si care a fost mentionat mai sus.

**7. Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice se va face cu respectarea stricta a conditiilor din prezentul aviz de amplasament , a normelor tehnice si de protectia muncii specifice. Sapaturile din zona traseelor de cabluri, fundatii de stalpi se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului Operational Exploatare NEFOLOSIT:PE MELINESTI ( C.E. FILIASI) al SC CEZ Distributie SA, telefon 0251929.**

**8. In conformitate cu Legea energiei nr.13/2007, art.85 punct (3) si art. 86 lit. o), deteriorarea, modificarea fara drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea, conform Codului Penal. In acelasi timp constituie contraventie executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara consimtamantul prealabil al titularilor acestora.**

**9. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.**

**10. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru obtinerea acestuia, in vederea racordarii la rețeaua electrica de distributie a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform HGR 90/2008.

Avand in vedere situatia rețelelor electrice din zona, pentru racordarea la RED a viitorului loc de consum sunt necesare urmatoarele lucrari in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor de realizare a acestora:

Lucrari de intarire a rețelelor constand in : Nu este cazul;

Lucrari de extindere a rețelelor constand in : .

Etapele procesului de racordare in conformitate cu HGR 90/2008 sunt :

- a) etapa de documentare si informare a viitorului utilizator;
- b) depunerea cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- c) emiterea avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare de catre operatorul de retea;
- d) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator;
- e) incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si executant si realizarea instalatiei de racordare la rețeaua electrica, punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Tarifele de emitere ale avizelor tehnice de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr. 32/2005 privind "Aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de operatorii de distributie", iar tarifele de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr.15/2004 modificat si completat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 55/2008 pentru aprobarea tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie si joasa tensiune sau calculate pe baza de deviz.

Pentru detalii solicitantul se va adresa celui mai apropiat Centru de Relatii cu Clientii al SC CEZ Romania SA.

**11. Avizul de amplasament este valabil de la data la emiterii si pana la 05.02.2014, data la care expira Certificatul de Urbanism in baza caruia a fost emis.**

**12. Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.**

**13. Daca in intervalul mentionat la pct.11 solicitantul obtine autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, inclusiv pe durata de executie a lucrărilor înscrisă în autorizatie.**

**14. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform plan de situatie Proiect nr / , vizat de SC CEZ Distributie SA prin CRAIOVA si a Certificatului de urbanism nr. 14 /05.02.2013 sau a planului anexat , parte integranta a studiului avizat mentionat mai sus.**

**15. In zona nu exista instalatii electrice care apartin altor operatori de distributie/transport a energiei electrice si nu este necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii in vederea obtinerii avizelor de amplasament .**

16. Avizul de amplasament favorabil își încetează valabilitatea în următoarele situații:
- expira termenului de valabilitate;
  - se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
  - dacă solicitantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de deviere/mutare.
17. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv :

**Operator**

**SC CEZ DISTRIBUTIE SA**

**Sef centru Zonal  
C.O. EXTINDEREA REZELEI CRAIOVA  
VICTOR MARIUS MARUSCA**

